



**Burmistrz Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego**

ul. Juliusza Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski
tel. 54 282 68 20 email: burmistrz@aleksandrowkujawski.pl

OA. 0003.F. 2026.

Aleksandrow Kujawski, 2026.03.13

B.033.12.2026

Andrzej Sobieszczyk

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Aleksandrowa Kujawskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

W załączeniu odpowiem na interpelację złożoną w dniu 26.02.2026 r. (pismo wpłynęło do Urzędu w dniu 27.02.2026 r.), Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.



2 wyrazami stać


Burmistrz

Arkadiusz Grala

Otrzymują:

1. a/a

Rada Miejska
Aleksandrowa Kujawskiego
13.03.2026



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ Sp. z o.o. ul. KOŚCIELNA 14
87-700 Aleksandrów Kujawski NIP 891-14-96-642; REGON 911264604
SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS 0000075817 KAPITAŁ ZAKŁADOWY
24.573.000,00 zł. e-mail: biuropgkiw@pgkiwalekskuj.pl Tel. 54-282-47-70**




Aleksandrów Kujawski, dn. 13.03.2026 r.

Ldz/M3.../PZ/2026

Urząd Miejski

ul. Słowackiego 8

87-700 Aleksandrów Kujawski



Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w odpowiedzi na interpelację z dnia 26.02.2026 r. (data wpływu do PGKiW: 27.02.2026 r.) przesyła następujące wyjaśnienia, w kolejności takiej jak w interpelacji.

Pytanie 1) Jakie inwestycje zostały zaplanowane w Planie Modernizacji Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych na lata 2024-2027 ?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych oraz Urządzeń Kanalizacyjnych znajdują się te inwestycje, które zostały zaakceptowane do wykonania przez Radę Miejską miasta Aleksandrów Kujawski - Uchwała nr VII/58/2024 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30.10.2024 r.. Pierwotna wersja WPRiM zaproponowana przez PGKiW obejmowała szereg inwestycji, które są niezbędne do zrealizowania w celu poprawy sytuacji gospodarki wodno – ściekowej w mieście Aleksandrów Kujawski. Niestety pierwotna wersja planu, ze względu na brak akceptacji ze strony Rady Miejskiej, została znacząco okrojona, do wersji obecnej.

Pytanie 2) Które z inwestycji zostały już zrealizowane i na jakim etapie realizacji są pozostałe inwestycje ?

Poniżej przedstawiam tabelaryczne zestawienie planowanych inwestycji uwzględnionych w uchwalonym Planie z informacją na jakim etapie jest aktualnie, na dzień udzielenia odpowiedzi, ich wykonanie.

Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna 200 mb Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna 400 mb	Dokumentacja przygotowana - zadanie inwestycyjne będzie realizowane w koordynacji z działaniami Urzędu Miejskiego dotyczącymi inwestycji drogowych
Modernizacja sieci wodociągowej ul. Salezjańska 200 mb Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Salezjańska 200 mb	Dokumentacja przygotowana - zadanie inwestycyjne będzie realizowane w koordynacji z działaniami Urzędu Miejskiego dotyczącymi inwestycji drogowych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szeroka 90 mb	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w koordynacji z działaniami Urzędu Miejskiego dotyczącymi inwestycji drogowych
Modernizacja infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody	W trakcie realizacji - planowane zakończenie robót do 31.08.2026
Modernizacja kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni do wylotu na odcinku za drogą krajową nr 1	W trakcie realizacji – planowane zakończenie robót do 31.03.2026 r.

Pytanie 3) Ile metrów bieżących sieci kanalizacyjnej i sanitarnej udało się wymienić od początku funkcjonowania planu ? Czy założono nowe rury sieci sanitarnej i wodociągowej w mieście w tym okresie ? Czy są plany kolejności wymiany od tych w najgorszym stanie ?

Spółka nie realizuje inwestycji polegających na wymianie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w drogach, poza tymi, które są przewidziane w uchwalonym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędów. Potencjalną wymianę części odcinków sieci wodociągowej przewidziano w pracach ujętych w Planie określonych jako „modernizacja sieci” lub „modernizacja infrastruktury”. Harmonogram realizacji zadań zawiera Plan, zaś aktualny etap realizacji tabela wskazana powyżej. Z kolei założenie nowych rur kanalizacyjnych przewidują pozycje oznaczone jako „budowa sieci”.

Pytanie 4) Ile jest obecnie podłączonych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej w mieście i jak ta liczba zmieniała się w stosunku do lat poprzednich ?

Autor interpelacji nie określił do których lat poprzednich mam porównać obecną liczbę podłączonych gospodarstw domowych, stąd też – z uwagi na pełnienie przez obecny Zarząd funkcji od stycznia 2024 r., przyjęto taki okres porównawczy. Pytanie dotyczy wyłącznie liczby odbiorców w mieście Aleksandrów Kujawski i takie zestawienie przedstawiam poniżej, natomiast uprzejmie informuję, że PGKiW świadczy usługi również na rzecz odbiorców lub dostawców z terenu gminy Aleksandrów Kujawski.

	Dane na dzień	Woda	Kanalizacja	POS (Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków)
Liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach miasta Aleksandrowa Kujawskiego (dane przekazywane do Rady Miejskiej)	12.07.2024	2603	2115	20
Liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach miasta Aleksandrowa Kujawskiego	31.12.2024	2608	2126	21

Liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach miasta Aleksandrowa Kujawskiego	31.12.2025	2589	2117	21
Liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach miasta Aleksandrowa Kujawskiego	11.03.2026	2588	2117	21

Od kwietnia 2025 roku przystąpiono do weryfikacji kartotek Klientów PGKiW pod kątem realnego korzystania z danego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. W związku z koniecznością naliczania opłaty abonamentowej dla każdego aktywnego przyłącza, mieszkańcy zwracają się z prośbą o zamknięcie nieużywanych przyłączy wodno - kanalizacyjnych.

W tym czasie dokonano również nowych przyłączeń kanalizacyjnych – 55

Pytanie 5) kiedy ostatnio była sprawdzana drożność wszystkich rur sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w mieście oraz czyszczenie sieci z zanieczyszczeń, piachu itp. ?

Spółka posiada system monitoringu i wizualizacji pracy wszystkich przepompowni ścieków. Dodatkowo raz dziennie pracownicy prowadzą wizualną kontrolę pracy i weryfikację stanu przepompowni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości diagnozowany jest stan poszczególnych zlewni pod kątem ewentualnych zatorów i niedrożności w sieci. Dodatkowo czynności kontrolne w zakresie drożności lub czystości, wykonywane są zgodnie z przyjętym przez Spółkę harmonogramem, którą załączam do niniejszej odpowiedzi. Po zdiagnozowaniu danego problemu pracownicy przystępują do udrożnienia lub oczyszczenia danego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Zapisy z tych czynności prowadzone są przez dział wod – kan w rejestrze powiązanym z harmonogramem.

Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej jest wykonywane przez zarządcę drogi. Dla dróg będących w zarządzie Urzędu Miejskiego PGKiW wykonuje na zlecenie UM powyższą usługę.

Pytanie 6) Co jest główną przyczyną awarii sieci wodociągowej w mieście i jakie działania PGKiW Sp. z o.o. podejmuje, aby zapobiec kolejnym awariom?

PGKiW Sp. z o.o. informuje, że główną przyczyną większości awarii jest stara infrastruktura wodociągowa, a w ostatnim czasie również silne mrozy. Ponadto niejednokrotnie przyczynami awarii jest również działalność firm prowadzących różne inwestycje na terenie miasta, jak ostatnio firma rozprowadzająca instalację gazową czy też prace wykonywane przez PKP.

W celu zapobiegania kolejnym awariom konieczna jest sukcesywna wymiana starej infrastruktury wodociągowej. W tym celu należy zaplanować i uchwalić przez Radę Miejską kolejne inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury wodociągowej.

Poniżej podaję liczbę awarii w miejskiej sieci wodociągowej związanej z koniecznością zamknięcia wody:

Rok	Liczba awarii na sieci wodociągowej	Liczba awarii na sieci kanalizacyjnej
2024	10	0
2025	7	0
2026	2	0
Do dnia 13.03.2026		

Pytanie 7) Dlaczego awaria w jednym miejscu uniemożliwia korzystanie z sieci mieszkańcom połowy miasta (awaria w ul. Świstucha odcięła wodę mieszkańcom „bloków”, awaria w ul .Słowackiego – mieszkańcom osiedli położonych po drugiej stronie torów kolejowych)? Czy sieć wodociągowa jest zaopatrzona w zasuwy, odcinające tylko fragment sieci ? Jeśli tak, to gdzie się one znajdują i czy są sprawne ?

PGKiW informuje, że obecność zasuw na terenie miasta jest niewystarczająca. Większość infrastruktury wodociągowej przebiega w terenach utwardzonych, co znacznie ogranicza możliwość dostępu do sieci w celu montażu dodatkowych zasuw odcinających. Niemniej jednak realizując wszelkie prace na sieci, zarówno te związane z awariami jak i z działaniami prewencyjnymi dokonujemy montażu nowych lub napraw zasuw istniejących na sieci wodociągowej. Dodatkowo Spółka ustaliła z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, że w trakcie realizacji inwestycji drogowych, chcąc ograniczać koszty związane min. z odtworzeniem nawierzchni drogowej Spółka będzie w miarę możliwości dokonywała montażu nowych zasuw na sieci wodociągowej znajdującej się w danej drodze. Utworzenie całego systemu zasuw, mogących zamykać poszczególne ulice lub tylko ich fragmenty jest jednak działaniem wymagającym konsekwencji i czasu.

Wskazuję, że systemy zaopatrzenia w wodę należą do infrastruktury krytycznej, której niezakłócone funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Spółka jest objęta programem Cyberbezpieczne Wodociągi, stąd też konkretna lokalizacja zasuw, ujęć wody i innych istotnych urządzeń i elementów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej nie stanowi informacji powszechnie dostępnej oraz objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa Spółki z uwagi na bezpieczeństwo publiczne.

Pytanie 8) W jaki sposób mieszkańcy miasta są powiadomieni o zaistniałych awariach, zwłaszcza starsi mieszkańcy, którzy nie korzystają z usług internetowych ?

PGKiW wskazuje, że informacje o konieczności zamknięcia dostępu wody są zamieszczane na profilu spółki w portalu Facebook oraz w aplikacji BLISKO. Ponadto, od kwietnia 2024 r. Spółka uruchomiła bezpłatną usługę SMS umożliwiającą przekazywanie powiadomień z informacjami o przerwach w dostawie wody czy awariach dla osób chcących z tej usługi korzystać, w szczególności seniorów, których zachęcamy do korzystania z tej usługi. Pragnę przypomnieć, że w 2024 r. przeprowadziliśmy szeroką akcję informacyjną skierowaną do wszystkich mieszkańców o w/w usłudze. Planujemy w tym roku wprowadzenie stałego elementu informacyjnego obok treści faktur wystawianych przez Spółkę

Pytanie 9) Jakie są koszty „wylewu” wody do gruntu podczas awarii sieci w ul. Słowackiego z lutego br.? Kto poniesie koszty „utraconej wody „ ? Dlaczego naprawa sieci nastąpiła tak późno (zgłoszenie awarii we wtorek w godzinach wieczornych – ok. godz. 18, wyłączenie wody ok. godz. 2 w nocy) ?

Szacowany koszt ubytku wody wynosi ok 1300,00 zł.

Spółka posiada ubezpieczenie na wypadek podobnych zdarzeń o sumie ubezpieczenia wynoszącej 1 000 000,00 zł rocznie. Dlatego też przy zdarzeniach tego typu koszty pokrywane są z powyższego ubezpieczenia. Awaria sieci wodociągowej w ul. Słowackiego została w dniu 24.02.2026 r. zgłoszona do ubezpieczyciela Spółki.

Rozpoczęcie usuwania awarii w ul. Słowackiego zostało zaplanowane na kolejny dzień z przyczyn technicznych, trudnych warunków atmosferycznych (bardzo niskie temperatury) i organizacyjnych. Po ustaleniu prawdopodobnej lokalizacji awarii i określeniu zasięgu jej oddziaływania konieczne było odpowiednie przygotowanie się przed przystąpieniem do prac naprawczych. Konieczność wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, odpowiedniego zabezpieczenia terenu umożliwiającego bezpieczny ruch użytkowników drogi, a także bezpieczeństwo pracowników usuwających awarię, zorganizowanie dodatkowego sprzętu umożliwiającego sprawne przywrócenie ruchu po usunięciu awarii (np. wywóz tzw. urobku na bieżąco) wymagało czasu i zaangażowania nie tylko ze strony pracowników PGKiW. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, przystępując do usuwania awarii, ciśnienie w rurociągu musi zostać zredukowane, co uzyskujemy dzięki zamknięciu zasuw oraz czasochłonnemu, grawitacyjnemu wypływowi wody. Jednocześnie wypływająca woda, umożliwiająca min. zlokalizowanie miejsca awarii, musi być odsysana na bieżąco przez samochód WUKO, którego praca, z powodu panujących wysokich mrozów, nie była możliwa w godzinach nocnych. Wszystkie te czynniki wpłynęły na podjęcie decyzji o przystąpieniu do prac bezpośrednio w miejscu awarii w dniu 18.02.2026 r.

W rzeczywistości zaznaczam, że pracownicy PGKiW pracowali nad usunięciem awarii już we wtorek od godz. 18.00. m.in. zmniejszając wypływ wody poprzez stopniowe zamykanie zasuw, do ich całkowitego zamknięcia o godz. 02.00.

Pytanie 10) Kto (PGKiW Sp. z o.o. czy gmina miejska) poniesie koszty naprawy zniszczonej jezdni w ul. Słowackiego w związku z powyższą awarią sieci kanalizacyjnej). Czy opracowany został już przybliżony koszt tej naprawy ?

Spółka czyni starania, aby koszt naprawy nawierzchni drogi został pokryty przez firmę ubezpieczeniową w ramach opisanego wcześniej ubezpieczenia i zgłoszenia szkody.

Obecnie czekamy na przedstawienie przez wykonawcę oferty cenowej na naprawę nawierzchni.

Pytanie 11) Czy PGKiW Sp. z o.o. dostarcza wodę mieszkańcom podczas dłuższego okresu awarii ? Czy podczas ostatniej awarii (brak wody przez ponad 12 godzin) PGKiW podjęła takie działanie i czy takim wsparciem zostali objęci mieszkańcy wszystkich części miasta ?

PGKiW Sp. z o.o. jest zobowiązana dostarczyć wodę i realizuje ten obowiązek niejednokrotnie podstawiając beczkowozы, zdecydowanie szybciej niż w przypadku 12 godzinnego braku dostępu do wody. W trakcie trwania awarii w ul. Słowackiego, dostarczenie wody w beczkowozach, z przyczyn technicznych i z uwagi na wysokie mrozy, nie było możliwe. W związku z długotrwałymi mrozami (siła wyższa) nastąpiło zamarznięcie punktu poboru wody uzdatnionej, która może być przeznaczona do spożycia przez ludzi. Nie było możliwości poboru tej wody do beczkowozów bez ryzyka wystąpienia kolejnej awarii. Ponadto woda w beczkowozach, nawet gdyby udało się je wypełnić, bardzo szybko

zamarzaby w panujących wówczas warunkach atmosferycznych, co jednocześnie mogłoby doprowadzić do zniszczenia lub istotnego uszkodzenia sprzętu. Na wypadek takich zdarzeń już w 2025 roku została zakupiona woda butelkowana, która została rozmieszczona w placówkach oświatowych na terenie całego miasta, stanowiących punkty wydawania wody dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Biorąc pod uwagę możliwą konieczność zamknięcia wody, poproszono mieszkańców w komunikacie dotyczącym tego zdarzenia o zabezpieczenie jej zapasów.

Dodatkowo, obecnie został przygotowany alternatywny punkt poboru wody (nie ulegający zamarzaniu) na terenie Stacji Uzdatniania Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych

Załącznik nr 2 – Harmonogram kontroli sieci kanalizacyjnej

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Prezes/Zarządu

Wioletta Nańkiewicz

HARMONOGRAM KONTROLI DROŻNOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ 2026 r.

TYDZIEŃ ROKU	ULICA	DATA KONTROLI	UWAGI
2	ASNYKA SZCZYGŁOWSKIEGO	12.01.2026	udrożeń —
4	KWIATOWA MICKIEWICZA	12.01.2026	udrożeń —
6	CZYSTA DRZEWNA	04.02.26	udrożeń —
8	FIOŁKOWA KONWALIOWA	20.02.2026	udrożeń —
9	ŚWISTUCHA WSPÓLNA	26.02.2026	udrożeń —
10	8 MARCA PIŁSUDZKIEGO	03.03.2026	udrożeń —
11	KRÓTKA OSIŃSKA	13.03.2026	udrożeń —
12	CICHA LEŚNA		
13	DEKERTA GÓRNA		
14	POLNA WIERZBOWA		
15	A.FREDRY MONIUSZKI TUWIMA		
16	BĘBNOWSKIEGO SŁONECZNA		
17	BRZOSZOWA OSIŃSKA		
18	CISOWA DĘBOWA		
20	DŁUGA LIMANOWSKIEGO		
22	DOLNA NOWA		
24	DWORCOWA WYSPIAŃSKIEGO		

25	E.STACHURY KRZYWA		
26	GEN. E. ZAWACKIEJ LISTNA, ZIELONA		
27	GEN.WŁ.SIKORSKIEGO KOCHANOWSKIEGO		
28	GRANICZNA STRAŻACKA SZPITALNA		
29	HALINOWO PRZEMYSŁOWA		
30	JASNA OKRĘŻNA		
31	JAŚMINOWA KASZTANOWA ŚWIERKOWA		
32	JESIONOWA LESZCZYNOWA		
34	KLONOWA ŁĄKOWA TRAUGUTTA		
35	KOPERNIKA, KONOPNICKIEJ		
36	KOŚCIELNA, KRASIŃSKIEGO		
37	KOŚCIUSZKI OGRODOWA		
39	KSIĘŻYCOWA PROMIENNA		
41	MIODOWA PIASKOWA		
43	MODRZEWIOWA SOSNOWA		
45	OBJAZDOWA SIENKIEWICZA		
47	PIEKARSKA TĘCZOWA		

49	SPOKOJNA WIŚNIOWA		
51	SZEROKA TARGOWA		
53	ZIELONA ALEJA ZACISZE		

PONIŻSZE ULICA - KONTROLA MIN. RAZ/DZIEŃ

WOJSKA POLSKIEGO, SZKOLNA, SPÓŁDZIELCZA, SŁOWACKIEGO,
PARKOWA, OSIEDŁOWA, OKRZEI, NARUTOWICZA, LIPOWA, HOŻA,
B.PRUSA, CHOPINA.

Opracował:

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Wioletta Warkwicz

Prezes Zarządu
Wioletta Murkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

Strona 1

04.0003, 7.2026

Aleksandrów Kujawski, 26.02.2026 r.

Andrzej Sobieszczyk
Radny Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

do

Pana Arkadiusza Gralaka

Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

INTERPELACJA



Stan faktyczny

Pod koniec 2024 roku Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego przyjęła przygotowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o. „Plan Modernizacji Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych na lata 2024-2027”. Plan przewidywał liczne inwestycje spółki PGKiW. Patrząc na coroczny wzrost cen wody i kanalizacji w mieście oraz liczne awarie sieci wodociągowej w ostatnich miesiącach wielu mieszkańców miasta zastanawia się nad stanem miejskich wodociągów oraz realizacją inwestycji przygotowanych we wskazanym planie.

Pytania:

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) proszę o odpowiedź na pytania:

1. Jakie inwestycje zostały zaplanowane w Planie Modernizacji Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych na lata 2024-2027”?
2. Które z inwestycji zostały już zrealizowane i na jakim etapie realizacji są pozostałe inwestycje?
3. Ile metrów bieżących sieci kanalizacyjnej i sanitarnej udało się wymienić od początku funkcjonowanie planu? Czy założono nowe rury sieci sanitarnej i wodociągowej

w mieście w tym okresie? Czy są plany kolejności wymiany od tych w najgorszym stanie?

4. Ile jest obecnie podłączonych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej w mieście i jak ta liczba zmieniała się w stosunku do lat poprzednich?
5. Kiedy ostatnio była sprawdzana drożność wszystkich rur sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w mieście oraz czyszczenie sieci z zanieczyszczeń, piachu itp.?
6. Co jest główną przyczyną awarii sieci wodociągowej w mieście i jakie działania PGKiW podejmuje, aby zapobiegać kolejnym awariom?
7. Dlaczego awaria w jednym miejscu uniemożliwia korzystanie z sieci mieszkańcom połowy miasta (awaria w ul. Świstucha odcięła wodę mieszkańcom „bloków”, awaria w ul. Słowackiego – mieszkańcom osiedli położonych po drugiej stronie torów kolejowych)? Czy sieć wodociągowa jest zaopatrzona w zasuwy, odcinające tylko fragment sieci? Jeśli tak, to gdzie się one znajdują i czy są sprawne?
8. W jaki sposób mieszkańcy miasta są powiadamiani o zaistniałych awariach, zwłaszcza starsi mieszkańcy, którzy nie korzystają z usług internetowych?
9. Jakie są koszty „wylewu” wody do gruntu podczas awarii sieci w ul. Słowackiego z lutego br.? Kto poniesie koszty „utraconej wody”? Dlaczego naprawa sieci nastąpiła tak późno (zgłoszenie awarii we wtorek w godzinach wieczornych – ok. g.18., wyłączenie wody ok. godz. 2. w nocy)?
10. Kto (PGKiW czy gmina miejska) poniesie koszty naprawy zniszczonej jezdni w ul. Słowackiego w związku z powyższą awarią sieci kanalizacyjnej? Czy opracowany został już przybliżony koszt tej naprawy?
11. Czy PGKiW dostarcza wodę mieszkańcom podczas dłuższego okresu awarii? Czy podczas ostatniej awarii (brak wody przez ponad 12 godzin) PGKiW podjęła takie działania i czy takim wsparciem zostali objęci mieszkańcy wszystkich części miasta?

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.

Z wyrazami szacunku