



**GINA MIEJSKA
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

ul. Juliusza Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 48 55 email: sekretariat@aleksandrowkujawski.pl

Znak sprawy: **ZO.7031.3.2026.GKM**

Aleksandrów Kujawski, 26.03.2026 r.

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy: wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego – „Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim” sprawa numer ZO.7031.3.2026.GKM

Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy w postępowaniu muszą Wykonawcy ofertować konkretną markę i konkretny model urządzeń klimatyzacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga konkretnej marki i modelu urządzeń klimatyzacyjnych. Zgodnie z zasadą równoważności dopuszcza zastosowanie urządzeń, które będą posiadały równoważne lub wyższe cechy jakościowe i techniczne w stosunku do cech urządzeń wskazanych w projekcie.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1:

Proszę o sprawdzenie pozycji nr 3 w przedmiarze. Opisany klimatyzator jest od systemu multisplit. Proszę o zamieszczenie właściwej specyfikacji. Klimatyzator split może być mocy 3,5 lub 5 kw.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w Przedmiarze robót - **Pozycja nr 3** powinna dotyczyć klimatyzatora **typu split o mocy 5 kW**.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego przy sporządzaniu ofert przez Wykonawców.

Burmistrz

Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/