



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

NHŚ.5211.2.5.9.2023



GKŁ
GR
[signature]

*p. Cholebat
21.08.2024
[signature]*

Aleksandrów Kujawski, dnia
Egz. nr 2

16 SIE 2024

**OCENA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Narutowicza 51 zaopatrującego wodociąg Miasta
Aleksandrów Kujawski**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego wodociągiem oraz w ramach nadzoru sanitarnego realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim w niżej wymienionym miejscu z wodociągu publicznego miasta Aleksandrów Kujawski - ujęcie przy ul. Narutowicza 51 w Aleksandrowie Kujawskim:

Lp.	Kod próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
1	LHK-447/S/24 168/24/NHŚ	LHK-410-432/S/24 <u>LHK-410-220/N/24</u>	22.07.2024 r. 30.07.2024 r.	Stacja Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Kujawskim ul. Narutowicza 51 – kran wody uzdatnionej
2	LHK-448/S/24	LHK-410-433/S/24	22.07.2024 r.	BZDZ Szkoła Techniczna w Aleksandrowie Kujawskim ul. Długa 8 – pomieszczenie socjalne piwnica
3	169/24/NHŚ	LHK-410-221/N/24	30.07.2024 r.	Biuro PGKiW Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim ul. Kościelna 14-kran w toalecie
4	170/24/NHŚ	LHK-410-222/N/24	30.07.2024 r.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Limanowskiego 12 – kran w kuchni
5	171/24/NHŚ	LHK-410-223/N/24	30.07.2024 r.	PSSE w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8a – kran w toalecie

Podkreślony nr sprawozdań wody wskazuje na kwestionowany wynik badań.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego miasta Aleksandrów Kujawski - ujęcie przy ul. Narutowicza 51 w Aleksandrowie Kujawskim, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 14 w zakresie parametrów fizykochemicznych – **żelazo** i **mętność** oraz warunkową przydatność wody do spożycia w związku z utrzymującym się przekroczeniem parametru **mangan**.

UZASADNIENIE

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami dotyczącymi ponadnormatywnej zawartości parametrów fizykochemicznych: mangan, żelazo i mętność, w dniu 31.08.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim wydał decyzję nr 514/23 dot. warunkowej przydatności wody do spożycia, która była prolongowana decyzją nr 181/24 z dnia 19.04.2024r..

W dniu 22.07.2024 r. zarządzający wodociągiem pobrał próbki kontrolne do badań laboratoryjnych z ujęcia oraz z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Powyższe badania miały na celu sprawdzenie czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W zbadanych próbkach nie stwierdzono ponadnormatywnej zawartości ww. parametrów. Potwierdzają to sprawozdania z badań Nr LHK-410-432/S/24 i LHK-410-433/S/24 z dnia 13.08.2024r..

Ponadto w dniu 30.07.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim pobrał z niniejszego wodociągu 4 próbki kontrolne, z ujęcia i sieci wodociągowej. W zbadanych próbkach również nie stwierdzono ponadnormatywnej zawartości żelaza i mętności, co potwierdzają sprawozdania z badań Nr LHK-410-220/N/24, LHK-410-221/N/24, LHK-410-222/N/24 i LHK-410-223/N/24 z dnia 16.08.2024r.. Jednakże w próbce wody pobranej na ujęciu wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość parametru mangan (sprawozdanie nr LHK-410-220/N/24 z dnia 16.08.2024r.).

Biorąc pod uwagę utrzymujący się ponadnormatywny poziom manganu, pomimo podjęcia szeregu czynności przez zarządzającego wodociągiem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 16.08.2024 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej termin wykonania obowiązku wynikającego z pkt. 1, 2b, 2e i 2g decyzji Nr 514/23 z dnia 31.08.2023r. zmienionej decyzją nr 181/24 z dnia 19.04.2024r..

Natomiast w zakresie parametrów żelazo i mętność, woda z wodociągu publicznego miasta Aleksandrów Kujawski - ujęcie przy ul. Narutowicza 51 w Aleksandrowie Kujawskim, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 14, odpowiada wymaganiom fizykochemicznym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązki zawarte w punktach 2a, 2c, 2d, 2f i 2g decyzji 514/23 z dnia 31.08.2023r., zmienionej decyzją nr 181/24 z dnia 19.04.2024r. zostały wykonane.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
Ewa Jankowska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują: - za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną

1. PGKiW Sp. z o.o., ul. Kościelna 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski - egz. nr 1
+ na adres: pgkiw@wp.pl
2. Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski - egz. nr 2
+ na adres: um@aleksandrowkujawski.pl

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 83-031 Bydgoszcz
wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
2. NHŚ a/a - egz. nr 3